

PLAN DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2013

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO
MILAGRO - SAN IDELFONSO 138 kV	Circuito 2	UTS-MIL1SID	Limpieza y Lavado de aislación con línea desenergizada.	domingo, 1 de diciembre de 2013	7h00 a 17h00
MOLINO	MOL-AT2	UTS-MOL-230-0AT2	Mantenimiento de Banco Transformador AT2 - Molino.	domingo, 1 de diciembre de 2013	7h00 a 17h00
MOLINO	0AT2(6S102)	UTS-MOL-138-0AT2	Mantenimiento de Bahía AT2 a 138kV fuera de servicio.	domingo, 1 de diciembre de 2013	7h00 a 17h00
MOLINO	0AT1(6S202)	UTS-MOL-230-0AT2	Mantenimiento de Bahía con restricción.	domingo, 1 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	MOL-AT1	UTS-MOL-230-0AT1	Mantenimiento de Banco Transformador AT1 - Molino. REST MOL TRAF0 AT1	Jueves 05 al domingo 08 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	0AT1(6S201)	UTS-MOL-230-0AT1	Mantenimiento de Bahía Transformador 252-2AT1, fuera de servicio.	Viernes 06 al sábado 07 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	0AT1(6S101)	UTS-MOL-138-0AT1	Mantenimiento de Bahía Transformador 152-2AT1, fuera de servicio.	Viernes 06 al sábado 07 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
RIOBAMBA - TOTORAS 230kV	LT-RIO2TOT297-391	UTS-RIO2TOT	Limpieza de aisladores con línea desenergizada.	sábado 21 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
RIOBAMBA	TOT1(4S203)	UTS-RIO-230-TOT1	Mantenimiento de Bahía TOT1 52-262, fuera de servicio.	sábado, 21 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO - TOTORAS 230kV	LT-MOL2TOT001-391	UTS-MOL2TOT	Limpieza de aisladores con línea desenergizada, primera parte.	domingo, 22 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	UNIDAD 6	UTS-MOL-230-U06	Mantenimiento preventivo de Bahía MOL U06 252-2U6, fuera de servicio.	jueves, 26 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	UNIDAD 7	UTS-MOL-230-U07	Mantenimiento preventivo de Bahía MOL U07 252-2U7, fuera de servicio.	viernes, 27 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO - RIOBAMBA 230kV	LT-MOL2RIO001-296	UTS-MOL2RIO	Limpieza de aisladores con línea desenergizada.	sábado 28 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
RIOBAMBA	MOL1(4S201)	UTS-RIO-230-MOL1	Mantenimiento de Bahía MOL1 52-252, fuera de servicio.	Viernes 27 al sábado 28 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	RIO(6S214)	UTS-MOL-230-RIO	Mantenimiento preventivo de Bahía RIO 252-2L5, fuera de servicio.	sábado, 28 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO - TOTORAS 230kV	LT-MOL2TOT001-391	UTS-MOL2TOT	Limpieza de aisladores con línea desenergizada, segunda parte.	domingo, 29 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	TOT1(6S214)	UTS-MOL-230-TOT1	Mantenimiento preventivo de Bahía TOT1 252-2L6, fuera de servicio.	domingo, 29 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MOLINO	UNIDAD 8	UTS-MOL-230-U08	Mantenimiento preventivo de Bahía MOL U08 252-2U8, fuera de servicio.	lunes, 30 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MILAGRO - SAN IDELFONSO 230kV	LT-MIL1SID001-508	UTS-MIL1SID	Limpieza y lavado de aislación con línea desenergizada, segunda parte.	Sábado 14 al domingo 15 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MILAGRO - SAN IDELFONSO 230kV	Circuito 1	UTS-MIL1SID	Limpieza y Lavado de aislación con línea desenergizada.	sábado 14 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MILAGRO - SAN IDELFONSO 230kV	Circuito 2	UTS-MIL1SID	Limpieza y Lavado de aislación con línea desenergizada.	domingo 15 de diciembre de 2013	7h30 a 16h30
MACHALA - ZORRITOS 230kV	MAC2ZOR-C1	MAC2ZOR	Conexión de cuellos en estructura E-131.	Jueves 19 al sábado 20 de Diciembre de 2013	12h00 a 13h00
QUEVEDO	UTN-QVD-138-DPR 2	UTN-QVD-138	Mantenimiento Preventivo Lavado de Bahía, fuera de servicio C2 L/T Quevedo - Daule Peripa 138kV.	domingo 1 de diciembre de 2013	7h00 a 14h00

TRABAJOS ESPECIALES EN ENERGIZADO

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO
MONTECRISTI - JARAMIJÓ 138kV	MON1JAR	UTN-MON1JAR	Limpieza de aisladores con línea energizada	Lunes 02 al miércoles 04 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30
JARAMIJÓ - MANTA 138kV	JAR1MAN	UTN-JAR1MAN	Limpieza de aisladores con línea energizada	Jueves 05 al lunes 16 de Diciembre de 2013	7h30 a 16h30

NUEVAS INSTALACIONES DICIEMBRE 2013

TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO
MILAGRO 2 MACHALA	MILAGRO 2 MACHALA	CIRCUITO 1	Energización por Emergencia	20 de diciembre al 5 de enero de 2013	Horario continuo
MACHALA	BARRA 1 230kV	BARRA 1	Conexión y calibración de seccionadores de lo equipos de la Bahía Milagro 1	lunes, 2 de diciembre de 2013	07h00 a 16h00
MACHALA	BARRA 2 230kV	BARRA 2	Conexión y calibración de seccionadores de lo equipos de la Bahía Milagro 2	martes, 3 de diciembre de 2013	07h00 a 16h00
MACHALA	BARRA 1 y 2 230kV	BARRA 1 y 2	Conexión y calibración de seccionadores de lo equipos, trabajos en las barras de forma alternada.	miércoles, 4 de diciembre de 2013	07h00 a 16h00
ESMERALDAS	ESMERALDAS	S/E ESMERALDAS	Habilitación de las bahías para ingreso de la central térmica y nuevas bahías de 69 kV	domingo 1 de diciembre de 2013	03h00 a 07h00

PLAN DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2013

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO
SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	PATIO 138kV	Conexión para ampliación de barra	domingo 8 de diciembre de 2013	03h00 a 07h00
SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	PATIO 230kV, BARRAS 1 Y 2	Conexión para ampliación de barras, las barras tendrán restricción en forma alternada	domingo 8 de diciembre de 2013	07h00 a 16h00
MOLINO1PASCUALES	MOL1PAS	C1	Cambio de hilo de guada por cable OPGW	06 al 20 de diciembre de 2013	07h00 a 17h00