TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	**DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE**	**CODIGO: FOR-OPE-#08** **Documento: 03** **Revisión: 0**
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	**Fecha de Publicación: 09/01/09** **Página:1**

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE RIOBAMBA	RIOBAMBA Redes de corriente alterna de 208/120 V	Mantenimiento Instalaciones de Servicios Auxiliares. Indisponibilidad: Ninguna	14/01/2009 12:00	15/01/2009 14:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 08:00	15/01/2009 12:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Autotransformador ATT Bahía del ATT 138	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 08:00	15/01/2009 12:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía de Transferencia Bahía de Transferencia 138 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 08:00	15/01/2009 16:00	NO
SE ESMERALDAS	ESMERALDAS Bahía AA1 - 138	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 08:00	15/01/2009 12:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahía Pomasqui 1 (Vicentina 1) Bahía Pomasqui 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 08:00	15/01/2009 12:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE	CODIGO: FOR-OPE-#08
		Documento: 03 / Revisión: 0
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	Fecha de Publicación: 09/01/09
		Página:2

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE CUENCA	CUENCA Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 12:00	15/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Autotransformador ATU Bahía del ATU 138	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 12:00	15/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía ELECTROQUIL 3	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 12:00	15/01/2009 16:00	NO
SE ESMERALDAS	ESMERALDAS Bahía del Generador G1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 12:00	15/01/2009 16:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahia Pomasqui 2 (Vicentina 2)	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	15/01/2009 13:00	15/01/2009 17:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía Loja 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 08:00	16/01/2009 12:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	**DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE**	**CODIGO: FOR-OPE-#08** **Documento: 03** **Revisión: 0**
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	**Fecha de Publicación: 09/01/09** **Página:3**

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía T. Gas	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 08:00	16/01/2009 12:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Quinto Guayas 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 08:00	16/01/2009 12:00	NO
SE ESMERALDAS	ESMERALDAS Bahía Santo Domingo 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 08:00	16/01/2009 12:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahía de Transformador T1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 09:00	16/01/2009 13:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía de Transferencia Bahía de Transferencia 138 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 12:00	16/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Cerveceria 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 12:00	16/01/2009 16:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE	CODIGO: FOR-OPE-#08
		Documento: 03 / Revisión: 0
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	Fecha de Publicación: 09/01/09
		Página:4

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Daule 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 12:00	16/01/2009 16:00	NO
SE ESMERALDAS	ESMERALDAS Bahía Santo Domingo 2	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 12:00	16/01/2009 16:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahía de Transferencia Bahía de Transferencia 138 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	16/01/2009 14:00	16/01/2009 17:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía del Autotransformador ATQ Bahía del Autotransformador ATQ 138	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	17/01/2009 08:00	17/01/2009 12:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Vergeles 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio y calibración del 89-051 Sale de servicio con transferencia el interruptor 52-052 el 17/01/2009 de 8h00 a 16h00.	17/01/2009 08:00	17/01/2009 16:00	SI Nro 016-09
SE ESMERALDAS	ESMERALDAS Bahía de Transferencia Bahía de Transferencia 138 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	17/01/2009 08:00	17/01/2009 12:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE	CODIGO: FOR-OPE-#08
		Documento: 03 / Revisión: 0
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	Fecha de Publicación: 09/01/09
		Página:5

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE IBARRA	IBARRA Bahía Autotransformador ATQ138 Transformador de Potencia (Trifásico)	Mantenimiento preventivo transformador en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	17/01/2009 08:00	17/01/2009 12:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía del Autotransformador ATQ Banco de Autotransform. ATQ (A-B-C)	Mantenimiento preventivo transformador en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	17/01/2009 12:00	17/01/2009 16:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahía Tulcán 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	17/01/2009 13:00	17/01/2009 17:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	18/01/2009 08:00	18/01/2009 12:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía La Toma 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	18/01/2009 08:00	19/01/2009 12:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahía Autotransformador ATR138 Autotransformador de Potencia (Trifásico	Mantenimiento preventivo transformador en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	18/01/2009 08:00	18/01/2009 12:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE	CODIGO: FOR-OPE-#08
		Documento: 03 / Revisión: 0
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	Fecha de Publicación: 09/01/09
		Página:6

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE CUENCA	CUENCA Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	18/01/2009 12:00	18/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía del Transformador ATR Bahía ATR 69	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	18/01/2009 12:00	18/01/2009 16:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Bahía de Transformador T1 Transformador de Potencia (Trifásico)	Mantenimiento preventivo transformador en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	18/01/2009 13:00	18/01/2009 17:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía Limon 1	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	19/01/2009 08:00	19/01/2009 12:00	NO
SE ESMERALDAS	ESMERALDAS Redes de Corriente Alterna de 208/120 V	Mantenimiento de intalaciones de servicios auxiliares. Indisponibilidad:Ninguna	19/01/2009 08:00	19/01/2009 16:00	NO
SE IBARRA	IBARRA Redes de corriente alterna 208/120 V	Mantenimiento de intalaciones de servicios auxiliares. Indisponibilidad:Ninguna	19/01/2009 08:00	19/01/2009 16:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE	CODIGO: FOR-OPE-#08
		Documento: 03 / Revisión: 0
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	Fecha de Publicación: 09/01/09
		Página:7

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE CUENCA	CUENCA Bahía de Transferencia Bahía Transferencia de 69 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	19/01/2009 12:00	19/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Reactor RCX	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	19/01/2009 12:00	19/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía de Transferencia Bahía de Transferencia 69 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	19/01/2009 12:00	19/01/2009 16:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía del Autotransformador ATQ Bahía Autotransformador ATQ 69 kV	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	20/01/2009 08:00	20/01/2009 12:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Reactor RCW	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	20/01/2009 08:00	20/01/2009 16:00	NO
SE CUENCA	CUENCA Bahía Azogues	Mantenimiento preventivo de bahía en servicio. Indisponibilidad: Ninguna	20/01/2009 12:00	20/01/2009 16:00	NO

TRANSELECTRIC S. A. Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica	DECLARACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO, AMPLIACIONES Y NUEVAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE OPERACION DEL CENACE	CODIGO: FOR-OPE-#08
		Documento: 03 / Revisión: 0
	Proceso: PROGRAMACION DE LA ENTREGA DEL SERVICIO	Fecha de Publicación: 09/01/09
		Página:8

Semana # 03 **Desde: 15/01/2009** **Hasta: 21/01/2009**

Número OT Jefe de Trabajo	Línea de Transmisión Equipo a intervenir	Descripción del trabajo	Comienza	Termina	Consignación
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Autotransformador ATT Banco de Autotransformadores ATT 230/138	Mantenimiento preventivo transformador en servicio Indisponibilidad: Ninguna	21/01/2009 08:00	21/01/2009 16:00	NO
SE PASCUALES	PASCUALES Bahía Autotransformador ATU Banco de Autotransformadores ATU 230/138	Mantenimiento preventivo transformador en servicio Indisponibilidad: Ninguna	21/01/2009 08:00	21/01/2009 16:00	NO

Trabajos a realizarse:44